ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ *77.01.03.493.П.072839.09.08* от *01.09.2008*

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Стальные радиаторы, дизайн-радиаторы, потолочные панели Zehnder

изготовленная в соответствии
со спецификацией предприятия - изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель
Фирма "Zehnder GmbH" (Цендр ГмбХ) Almweg 34, D-77933 Lahr, Postfach 2126, D-77911 Lahr **Германия**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
Фирма "Zehnder GmbH" (Цендр ГмбХ) **Германия**
Адрес: Zehnder GmbH Almweg 34, D-77933 Lahr, Postfach 2126, D-77911 Lahr

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
сертификат системы качества NF EN ISO 9001:2000 от 26.05.2006; протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №№ 3070, 3071, 3072 от 29.08.2008; экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 73610 от 29.08.2008г.

№2246904

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2008 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Изделия металлические, окрашенные.

Вредные вещества - этилбензол, ацетон, бензол, ксилолы, стирол, толуол, хлористый

Вредные вещества - этилбензол, ацетон, бензол, ксилолы, стирол, толуол, хлористый винил, этилацетат, изопропилбензол, бутилацетат, выделяющиеся из готовых изделий в атмосферный воздух - не превышают значений ГН 2.1.6.1338-03

Область применения:

для систем отопления; для отделочных работ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

изделия хранить в упаковке предприятия изготовителя; монтаж, эксплуатацию осуществлять согласно нормативно-технической документации

Информация, наносимая на этикетку:

предприятие - изготовитель (страна, фирма), наименование изделия, назначение

Заключение действительно до **29.08.2013**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филатов Н.Н.

Подпись

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Отдел санэпидэкспертиз Документация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГСЭН.RU.ЦОА.021

Государственный реестр № РОСС RU.0001.510895

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Отделение физико-химических методов исследований

ПРОТОКОЛ № 3070

исследования образцов (проб)

от 29.08.2008

Санэпидэкспертиза 73610 - 1

цель исследований *№ образца*

Заказчик фирма "Zehnder GmbH"

Объект исследования Стальные радиаторы, Zehnder

Производитель фирма "Zehnder GmbH" Германия

Направление на испытания: отдел № 3 направление № 73610 Дата поступления образца 28.08.2008

Коэффициент насыщенности 1 Температура экспозиции, °С 30 Время экспозиции, час. 24

Воздухообмен, объем/час. 0,5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование ингредиента	Обнаруженная концентрация, мг/м3	ПДК, мг/м3	НД на методы исследования
1	Этилбензол	менее 0,001	0,020	МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве общественных и промышленных зданий"
2	Акролеин	менее 0,001	0,010	
3	Метилметакрилат	менее 0,001	0,010	
4	Ацетон	менее 0,001	0,350	
5	Бензол	менее 0,001	0,100	
6	Бутилацетат	менее 0,001	0,100	
7	Дихлорэтан	менее 0,001	1,000	
8	Изопропилбензол	менее 0,001	0,014	
9	Ксилолы	менее 0,001	0,200	
10	Мезитилен	менее 0,001	0,010	
11	Метиленхлорид	менее 0,001	0,030	
12	Нафталин	менее 0,001	0,003	
13	Этилцеллозольв	менее 0,001	0,700	
14	Псевдокумол	менее 0,001	0,015	
15	Стирол	менее 0,001	0,002	
16	Толуол	менее 0,001	0,600	
17	Хлористый винил	менее 0,001	0,010	
18	Этилацетат	менее 0,001	0,100	

Испытания проведены Солопов Е.В.

Заведующий отделением Полторацкий А.Ю.

Заведующий отделом, лабораторией Иванова Л.И.

Заключение санитарного врача Вредные вещества, выделяющиеся из представленного образца не превышают значения ГН 2.1.6.1338-03

Санитарный врач Якута А.И.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
Отдел санэпидэкспертизы и регистрации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр № РОСС RU.0001.510895
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Отделение физико-химических методов исследований

ПРОТОКОЛ № 3071

исследования образцов (проб)

от 29.08.2008

Санэпидэкспертиза — *цель исследований*

73610 - 2 — *№ образца*

Заказчик	фирма "Zehnder GmbH"				
Объект исследования	Дизайн радиаторы, Zehnder				
Производитель	фирма "Zehnder GmbH"				Германия
Направление на испытания: отдел №	3	направление №	73610	Дата поступления образца	28.08.2008
Коэффициент насыщенности	1	Температура экспозиции, °С	30	Время экспозиции, час.	24
Воздухообмен, объем/час.	0,5				

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование ингредиента	Обнаруженная концентрация, мг/м3	ПДК, мг/м3	НД на методы исследования
1	Этилбензол	менее 0,001	0,020	МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве общественных и промышленных зданий"
2	Акролеин	менее 0,001	0,010	
3	Метилметакрилат	менее 0,001	0,010	
4	Ацетон	менее 0,001	0,350	
5	Бензол	менее 0,001	0,100	
6	Бутилацетат	менее 0,001	0,100	
7	Дихлорэтан	менее 0,001	1,000	
8	Изопропилбензол	менее 0,001	0,014	
9	Ксилолы	менее 0,001	0,200	
10	Мезитилен	менее 0,001	0,010	
11	Метиленхлорид	менее 0,001	0,030	
12	Нафталин	менее 0,001	0,003	
13	Этилцеллозольв	менее 0,001	0,700	
14	Псевдокумол	менее 0,001	0,015	
15	Стирол	менее 0,001	0,002	
16	Толуол	менее 0,001	0,600	
17	Хлористый винил	менее 0,001	0,010	
18	Этилацетат	менее 0,001	0,100	

Испытания проведены Солопов Е.В.

Заведующий отделением Полторацкий А.Ю.

Заведующий отделом, лабораторией Иванова Л.И.

Заключение санитарного врача Внешнее воздействие, вырабатываемое от представленного образца, не превышает допустимых значений ГН 2.1.6.1338-03

Санитарный врач Якута А.И.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Отдел санэпидэкспертиз и регистрации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГСЭН.RU.ЦОА.021

Государственный реестр № РОСС RU.0001.510895

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Отделение физико-химических методов исследований

ПРОТОКОЛ № 3072

исследования образцов (проб)

от 29.08.2008

Санэпидэкспертиза 73610 - 3

цель исследований *№ образца*

Заказчик фирма "Zehnder GmbH"

Объект исследования Потолочные панели, Zehnder

Производитель фирма "Zehnder GmbH" Германия

Направление на испытания: отдел № 3 направление № 73610 Дата поступления образца 28.08.2008

Коэффициент насыщенности 1 Температура экспозиции, °С 30 Время экспозиции, час. 24

Воздухообмен, объем/час. 0,5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование ингредиента	Обнаруженная концентрация, мг/м3	ПДК, мг/м3	НД на методы исследования
1	Этилбензол	менее 0,001	0,020	МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве общественных и промышленных зданий"
2	Акролеин	менее 0,001	0,010	
3	Метилметакрилат	менее 0,001	0,010	
4	Ацетон	менее 0,001	0,350	
5	Бензол	менее 0,001	0,100	
6	Бутилацетат	менее 0,001	0,100	
7	Дихлорэтан	менее 0,001	1,000	
8	Изопропилбензол	менее 0,001	0,014	
9	Ксилолы	менее 0,001	0,200	
10	Мезитилен	менее 0,001	0,010	
11	Метиленхлорид	менее 0,001	0,030	
12	Нафталин	менее 0,001	0,003	
13	Этилцеллозольв	менее 0,001	0,700	
14	Псевдокумол	менее 0,001	0,015	
15	Стирол	менее 0,001	0,002	
16	Толуол	менее 0,001	0,600	
17	Хлористый винил	менее 0,001	0,010	
18	Этилацетат	менее 0,001	0,100	

Испытания проведены Солопов Е.В.

Заведующий отделением Полторацкий А.Ю.

Заведующий отделом, лабораторией Иванова Л.И.

Заключение санитарного врача Вредные вещества, выделяющиеся из представленного образца, не превышают значений ГН 2.1.6.1338-03

Санитарный врач Якута А.И.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр № РОСС RU.0001.510895
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

Регистрационный № 73610 Дата 29.08.2008

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства, применения (использования) и реализации отечественной продукции (в том числе новых видов продукции), продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации

на основании заявления от *25.08.2008г.* Регистрационный № *73610*

Заявитель*: Фирма "Zehnder GmbH" (Цендр ГмбХ), Almweg 34, D-77933 Lahr, Postfach 2126, D-77911 Lahr, Германия*

Название (наименование) продукции или изделия, оборудования и т. д.*: Стальные радиаторы, дизайн-радиаторы, потолочные панели Zehnder*

наименование

Организация-изготовитель*: Фирма "Zehnder GmbH" (Цендр ГмбХ), Almweg 34, D-77933 Lahr, Postfach 2126, D-77911 Lahr, Германия*

Идентификация образцов продукции (акт отбора проб, дата производства, дата получения образца, условия подготовки образцов, описание образца, его состояние и т.п.)*: образцы представлены*

Рассмотренные материалы при проведении экспертной оценки продукции (протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие документы)*: сертификат системы качества NF EN ISO 9001:2000 от 26.05.2006; протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №№ 3070, 3071, 3072 от 29.08.2008*

Продукция изготовлена в соответствии*: со спецификацией предприятия изготовителя*

Гигиеническая характеристика продукции (изделий):

Изделия металлические, окрашенные. *Вредные вещества - этилбензол, ацетон, бензол, ксилолы, стирол, толуол, хлористый винил, этилацетат, изопропилбензол, бутилацетат, выделяющиеся из готовых изделий в атмосферный воздух - не превышают значений ГН 2.1.6.1338-03*	**Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности*: изделия хранить в упаковке предприятия изготовителя;*

монтаж, эксплуатацию осуществлять согласно нормативно-технической документации
Информация наносимая на этикетку*: предприятие - изготовитель (страна, фирма), наименование изделия, назначение*
Область применения*: для систем отопления; для отделочных работ*
Настоящее экспертное заключение выдано *для оформления санитарно-эпидемиологического заключения*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции, продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
соответствует ~~(не соответствует)~~

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны";

наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (заместитель главного врача) _____ Хизгияев В.И.
Подпись ФИО

Эксперты Якута А.И.

Заведующий отделом гигиены труда Тычинин М.В.
(Наименование структурного подразделения)

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ САНЭПИДЭКСПЕРТИЗ